

## Paraugu ņemšanas biežums dzeramā ūdens monitoringa programmai

Saskaņā ar 26.09.2023. MK Nr. 47 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 2.pielikuma 2.1.tabulu "Minimālais paraugu ņemšanas un analizēšanas biežums atbilstības monitoringam"

### A rādītājiem - paraugu skaits gadā

Ūdens apjoms (m <sup>3</sup> /dn)	A grupas rādītāji
līdz 9	1
10 līdz 100	2
101 līdz 1000	4
1001 līdz 2000	7
2001 līdz 3000	10
3001 līdz 4000	13
4001 līdz 5000	16
5001 līdz 6000	19
6001 līdz 7000	22
7001 līdz 8000	25
8001 līdz 9000	28
9001 līdz 10 000	31
10 001 līdz 11 000 utt.	34
95 001 līdz 96 000	289
96 001 līdz 97 000	292
97 001 līdz 98 000	295
98 001 līdz 99 000	298
99 001 līdz 100 000	301
100 001 līdz 101 000	304
101 001 līdz 102 000	307
102 001 līdz 103 000	310
103 001 līdz 104 000	313

### B rādītājiem - paraugu skaits gadā

Ūdens apjoms (m <sup>3</sup> /dn)	B grupas rādītāji
līdz 100	1/6*
101 līdz 1 000	1
1 001 līdz 5 500	2
5 501 līdz 10 000	3
10 001 līdz 20 000 utt.	4
90 001 līdz 100 000	12
100 001 līdz 125 000	13

\* ūdensapgādes sistēmām ar piegādes apjomu līdz 100 m<sup>3</sup>/dn - B grupas rādītājus pēc izvēles var noteikt vai nu viena gada laikā, vai katru gadu tādā veidā, lai sešu gadu periodā būtu aptverti visi B grupas rādītāji.